



DISPOSICIÓN DE SEPARADORES				
ELEMENTO		DISTANCIA MÁXIMA		
SUPERFICIALES		Ø12	Ø16	Ø20
	EMPARRILLADO SUPERIOR	50cm.	50cm.	50cm.
HORIZONTALES (LOSAS ZOFIADAS FOLGADOS)	EMPARRILLADO INFERIOR	60cm.	80cm.	100cm.
		Ø8	Ø10	Ø12
MUROS	EMPARRILLADO A ENCOFRADO	40cm.	50cm.	50cm.
	ENTRE EMPARRILLADOS	100cm.		
	VIGAS	100cm.		

LONGITUD TOTAL=LONG. DE TABLA+CANTO DEL ELEMENTO																	
		LONGITUD DE ANCLAJE															
DIÁMETRO		Ø10		Ø12		Ø16		Ø20									
HA-		25	30	25	30	25	30	25	30	25	30	25	30				
TIPO DE ANCLAJE		RECTA	PATILLA	RECTA	PATILLA	RECTA	PATILLA	RECTA	PATILLA	RECTA	PATILLA	RECTA	PATILLA				
POSICIÓN I	TRACC.	15cm.	15cm.	15cm.	15cm.	25cm.	20cm.	15cm.	40cm.	30cm.	35cm.	25cm.	60cm.	45cm.	55cm.	40cm.	
	COMP.	15cm.	-	15cm.	-	25cm.	-	20cm.	-	40cm.	-	35cm.	-	60cm.	-	55cm.	
POSICIÓN II	TRACC.	25cm.	20cm.	20cm.	15cm.	35cm.	25cm.	30cm.	20cm.	55cm.	40cm.	50cm.	35cm.	85cm.	60cm.	75cm.	55cm.
	COMP.	25cm.	-	20cm.	-	35cm.	-	30cm.	-	55cm.	-	50cm.	-	85cm.	-	75cm.	-

  

LONGITUD DE SOLAPE									
DIÁMETRO		Ø10		Ø12		Ø16		Ø20	
HA-		25	30	25	30	25	30	25	30
POSICIÓN I	TRACC.	25cm.	25cm.	35cm.	30cm.	60cm.	50cm.	85cm.	80cm.
	COMP.	15cm.	15cm.	25cm.	20cm.	40cm.	35cm.	60cm.	55cm.
POSICIÓN II	TRACC.	35cm.	30cm.	50cm.	40cm.	80cm.	70cm.	120cm.	105cm.
	COMP.	25cm.	20cm.	35cm.	30cm.	55cm.	50cm.	85cm.	75cm.

SEPARACIÓN ENTRE SOLAPES DIST. >10cm.  
SEPARACIÓN ENTRE BARRAS SOLAPADAS <4Ø <4cm. >12cm. <4.8cm. >16cm. <6.4cm. >20cm. <8cm.

SOPORTES SE CONSIDERAN SIEMPRE EN POSICIÓN II, EN TODA SU LONGITUD  
EN VIGAS, LOSAS, ELEM. HORIZONTALES  
LA MITAD SUPERIOR ESTÁ EN POSICIÓN II

PROYECTO DE FOSO EN PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS.  
C./ MARJALETA, Nº 3 - PICASSENT 46220 (VALENCIA)

PROMOTOR : GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A.

Plano: **DETALLES MUROS**

Escala: 1/50

TÉCNICO : Martín González Gómez.

FECHA : Febrero 2019

C./Luis Bolinches, nº 23, pta. 28 - Tel. 669 779 669 - VALENCIA 46023

**05**